

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" Слободянюк Игорь Сергеевич 28.10.2018 г. 09 часов 00 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку:

Громашев Сергей Владимирович – главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" Слободянюк Игорь Сергеевич;
- Зам. директор по АХР МБУДО (ответственный за эл. хозяйство) "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" Ржевская Лариса Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

Договор энергоснабжения МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа", № 4670200876 от 02.10.2018 г., разрешенная максимальная мощность 238 кВт, категория надежности I и II.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденным приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6 (далее ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря 2013 г. №30593, "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 (далее - ИПиСЗ), а именно:

	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3	4
1	В приказе №176 от 01.09.2018 г. «Об утверждении перечня должностей, требующих присвоение I группы по электробезопасности» и в инструкции по охране труда №19 от	ПТЭЭП п. 1.2.6	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И. <i>Л</i>

+	25.06.2018 имеется ссылка на утратившую силу нормативно-техническую документацию.		
+	2 Отсутствует график по частичному вскрытию грунта ЗУ.	ПТЭЭП п. 2.7.10.	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И. <i>Ларина</i>
	3 Не предоставлен перечень инвентарных средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	Директор Слободянюк И.С. <i>Ларина</i>
+	4 Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3, п. 1.2.7.	Директор Слободянюк И.С. <i>Ларина</i>
	5 Отсутствует перечень технической документации. <i>я</i>	ПТЭЭП п. 1.8.2.	Директор Слободянюк И.С.
+	6 Не предоставлен список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения. <i>я</i>	ПТЭЭП п. 1.5.27.	Директор Слободянюк И.С.
+	7 Отсутствуют инструкции по выполнению переключений без распоряжений. <i>Ларина</i>	ПТЭЭП п.1.8.1.	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И.
+	8 Отсутствует оперативный журнал в котором в хронологическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования электроустановок <i>я</i>	ПОТЭУ п.6.6	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И.
+	9 Отсутствует перечень работ в порядке текущей эксплуатации. <i>Ларина</i>	ПОТЭУ п. 8.1	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И.
+	10 Отсутствует отличие светильников аварийного освещения от рабочего освещения знаками или окраской. <i>Ларина</i>	ПТЭЭП п. 2.12.3	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И.
+	11 С внутренней стороны (например, на дверцах) эл. щитов отсутствуют однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников <i>я</i>	ПТЭЭП п. 2.12.5	Зам. директор по АХР Ржевская Л.И.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнен следующий пункт предписания:


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Подпись]
(подпись проверяющего)


[Подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № К4/504-5009 от 23.11.2018 года.
2. Проверочный лист (списка контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в отношении организаций - потребителей электрической энергии.

Подписи лиц, проводивших проверку



Громашев Сергей Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" Слободянюк Игорь Сергеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 23 " ноября 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

305044, Курская обл., г. Курск, ул. Станционная, 8
(место составления предписания)

23 ноября 2018 г.
(дата составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений обязательных требований безопасности в
электроэнергетике

№ К4/504-5009

На основании распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.В. Рукавицын

от 24.10 20 18 г. № К4/504-5009
с 19.11.2018 г. (09 час 00 мин) по 23.11.2018 г. (15 час 00 мин) была проведена плановая выездная проверка выполнения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" (далее - МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа").

требований законодательства Российской Федерации в сфере государственного энергетического надзора и требований законодательства Российской Федерации в сфере.

305044, Курская обл., г. Курск, ул. Станционная, 8.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица)

Лица, проводившие проверку:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Громашев Сергей Владимирович	Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Курской области

(ответственный за проведение проверки)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" Слободянюк Игорь Сергеевич;

- Зам. директор по АХР МБУДО (ответственный за эл. хозяйство) "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" Ржевская Лариса Ивановна.

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (физического лица)

В ходе проведения проверки:

Характеристика юридического лица:

Договор энергоснабжения МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа", № 4670200876 от 02.10.2018 г., разрешенная максимальная мощность 238 кВт, категория надежности I и II.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденным приказом Минэнерго России от 13 января 2003 года №6 (далее ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее ПОТЭУ), зарегистрированные в Минюсте 12 декабря 2013 г. №30593, "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261 (далее - ИПиСЗ), а именно:

ПРЕДПИСЫВАЮ

юридическому лицу МБУДО "Дом детского творчества Железнодорожного Округа" и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в энергетике:


	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1	В приказе №176 от 01.09.2018 г. «Об утверждении перечня должностей, требующих присвоение I группы по электробезопасности» и в инструкции по охране труда №19 от 25.06.2018 имеется ссылка на утратившую силу нормативно-техническую документацию.	ПТЭЭП п. 1.2.6	14.01.2019 г.
2	Отсутствует график по частичному вскрытию грунта ЗУ.	ПТЭЭП п. 2.7.10.	14.01.2019 г.
3	Не предоставлен перечень инвентарных средств защиты.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	14.01.2019 г.
4	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП п. 1.2.3, п. 1.2.7.	14.01.2019 г.
5	Отсутствует перечень технической документации.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	14.01.2019 г.
6	Не предоставлен список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения.	ПТЭЭП п. 1.5.27.	14.01.2019 г.
7	Отсутствуют инструкции по выполнению переключений без распоряжений.	ПТЭЭП п.1.8.1.	14.01.2019 г.
8	Отсутствует оперативный журнал в котором в хронологическом порядке оформляются события и действия по изменению эксплуатационного	ПОТЭУ п.6.6	14.01.2019 г.

	состояния оборудования электроустановок		
9	Отсутствует перечень работ в порядке текущей эксплуатации.	ПОТЭУ п. 8.1	14.01.2019 г.
10	Отсутствует отличие светильников аварийного освещения от рабочего освещения знаками или окраской.	ПТЭЭП п. 2.12.3	14.01.2019 г.
11	С внутренней стороны (например, на дверцах) эл. щитов отсутствуют однолинейная схема, надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников	ПТЭЭП п. 2.12.5	14.01.2019 г.

Информацию о выполнении предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 15.01.2019 г., почтой по адресу: 305040, г. Курск, 4-й Трудовой пер., 7 и факсимильным сообщением по тел. (4712) 50-00-69.


Предписание от 23 ноября 20 18 г. № K4/504-5009 составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

 Громашев С.В.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.
Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо)

Директор МБУДО "Дом
детского творчества
Железнодорожного
Округа" Слободянюк
Игорь Сергеевич.



23.11.2018 г.

ФИО

подпись

дата

об отказе от ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц, проводившего проверку)

подпись

дата