

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Курской области
(305000, г. Курск, ул. Можаявская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

(305014, г. Курск, ул. К.Маркса, 8, тел. 78-77-20)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ГОРОДУ КУРСКУ И КУРСКОМУ РАЙОНУ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

305014, г. Курск, ул.К.Маркса д. 81, тел/факс 78-77-21

Предписание N 48/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей Дом детского

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

творчества Железнодорожного округа

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города

Курска и Курского района по пожарному надзору № 48 от 23 января 2017 года, ст. 6

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч. 00 мин. «06» января 2017 года по 11 ч. 00 мин. «10» февраля 2017 года

государственным инспектором города Курска и Курского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Алехиным Вадимом Александровичем; государственным инспектором города Курска и Курского

района по пожарному надзору Апениным Анатолием Михайловичем; проведена плановая

выездная проверка зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования детей Дом детского творчества Железнодорожного округа,

расположенных по адресу: город Курск, улица Станционная, д. 8; город Курск улица Станционная,

проведившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

д. 2-8; город Курск улица 2-я Рабочая, д. 8 в; город Курск улица Парижской Коммуны, д. 28/5

совместно с директором Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

детей Дом детского творчества Железнодорожного округа Другалевой Т.А.; заместителем

директора по АХР Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей

Дом детского творчества Железнодорожного округа Ржевской Л.И

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3	4	5
город Курск, улица Станционная, д. 8				
1.	Оборудовать (защитить) помещение тамбура, расположенного у основного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу или в безопасную зону, соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	05.02.2018 г.	
2.	Установить в помещении актового зала, при использовании СОУЭ третьего типа, над эвакуационными выходами световые оповещатели «Выход»	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 5.1, табл. 2, п.6, п. 4.1, табл. 1, п. 1 НПБ 104-03, п. 61 Правила противопожарного режима в	05.02.2018 г.	

		Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
3.	Обеспечить объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	п.70 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
4.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год	п. 50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
5.	Не допускать хранение под лестничным маршем, мебели и других горючих материалов	п. 23 к Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
6.	Произвести работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий в местах пересечения противопожарных преград инженерными коммуникациями	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
7.	Заполнить журнал учета огнетушителей в соответствии с п. 4.5.4 СП 9.13130. 2009, а именно внести следующую информацию: - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, заметки о техническом состоянии огнетушителя - замечания о состоянии огнетушителя - дата следующего планового испытания - дата проверки индикатора и регулятора давления, кем поверены - должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 4.5.4 СП 9.13130. 2009	05.02.2018 г.	
город Курск, улица Станционная, д. 2-8				
8.	Оборудовать (защитить) помещения учебного класса, примыкающего к учебной теплице, соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ;п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	05.02.2018 г.	
город Курск улица Парижской Коммуны, д. 28/5				
9.	Обеспечить на объекте защиты наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (СОУЭ и АУПС)	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
город Курск, улица 2-я Рабочая, д. 8 в				
10.	Установить в помещении актового зала, при использовании СОУЭ второго типа, над эвакуационными выходами световые оповещатели «Выход»	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ	05.02.2018 г.	

		п. 5.1, табл. 2, п.6, п. 4.1, табл. 1, п. 1 НПБ 104-03, п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
11.	Установить настенный речевой оповещатель, находящийся в помещении тамбура, на расстоянии не менее чем 150 мм от верхней части оповещателя до потолка	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 3.21 НПБ 104-03, п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
12.	Оборудовать помещения раздевалки точечными дымовыми пожарными извещателями, установленными в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 12.20 НПБ 88-2001*; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п. 9 таблицы 1 приложения к НПБ 110-03	05.02.2018 г.	
13.	Выполнить планы эвакуации, расположенные на 1-ом,2-ом этажах здания, в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012)	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п. 6.2.4, п. 6.2.5, п. 6.2.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля (с Изменением N 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст с 01.09.2012)	05.02.2018 г.	
14.	Оборудовать (защитить) помещения комнаты хранения инвентаря, расположенное в помещении спортклуба, помещение тамбура, расположенного у основного эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу или в безопасную зону, соответствующей автоматической установкой пожарной сигнализации с применением дымовых пожарных извещателей	п.2 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ; п. 3, п. 4 НПБ 110-03; п.9 таблицы № 1 приложения к НПБ 110-03	05.02.2018 г.	
15.	Обеспечить на объекте защиты наличие исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта. (СОУЭ и АУПС)	п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	05.02.2018 г.	
16.	Оборудовать здание ограждением по периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	п.2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ п.8.11 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); п. 7.16 СП 4.13130.2012	05.02.2018 г.	

	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Курска
и Курскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Алехин В.А.
инспектора по пожарному надзору)

"10" февраля 2017 г.



М.Л.П. (место личной печати гос. инспектора)

Государственный инспектор города Курска
и Курскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного
по пожарному надзору Апенин А.М.
инспектора по пожарному надзору)

"10" февраля 2017 г.



М.Л.П. (место личной печати гос. инспектора)

(подпись)

"10" 02 2017 г.

Г.А. Дроздова
(должность, фамилия, инициалы)
директор